

2014-02-17

Handläggare:

Mats Söderberg

070 – 354 05 75

planochbygg.solna@vattenfall.com

SKB

Stora Asphällan 8

742 94 ÖSTHAMMAR

## Yttrande angående Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmak

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av handlingarna för rubricerat underlag för samråd och lämnar följande yttrande.

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, turkos linje = 22 kV högspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blyxförsedd kvadrat.

Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploitören.

Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat underlag för samråd. Vattenfall informerar därför endast om följande krav, se övrigt.

### Övrigt

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via [www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnetet.htm](http://www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnetet.htm) eller på tel: 020- 82 10 00.

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens [www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se). Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: 020-82 10 00, kostnaden för uttryckningen debiteras då beställaren.

Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet.

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

ADRESS

Vattenfall Eldistribution AB, RU 2560, 169 92 Stockholm

ORG NR

556417-0800

BESÖKSADRESS

Evenemangsgatan 13, 169 56 Solna

TELEFON

08 - 739 50 00

PUBLIKT BOLAG (publ)

Stockholm

[www.vattenfall.se](http://www.vattenfall.se)

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Till Vattenfalls högspänningsluftledning gäller 5 meters avstånd.

**Med vänlig hälsning,  
Vattenfall Eldistribution AB**



Mats Söderberg  
Lantmätare, Tillstånd och rättigheter

